

# 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 鄂尔多斯蒙泰东胜热电厂二期扩建配套 500kV 送出工程公示

根据《国家发展和改革委员会关于印发〈重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法〉的通知》、《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区重大项目建设社会稳定风险评估暂行办法〉的通知》及有关法律法规的规定，现对内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局鄂尔多斯蒙泰东胜热电厂二期扩建配套 500kV 送出工程公示，收集和征求公众关于社会稳定风险方面的意见和建议。

## 一、项目概况

内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局鄂尔多斯蒙泰东胜热电厂二期扩建配套 500kV 送出工程，本工程在布日都 500kV 变电站新建 2 个 500kV 出线间隔，其中 1 回突破围墙进行扩建以及 2 组高压并联电抗器；建设布日都 500kV 变至蒙泰电厂二期 2 条 72 芯 OPGW 光缆，光缆长度约为  $2 \times 59.71\text{km}$ ；布日都~蒙泰东胜热电厂二期配套 500kV 线路工程，线路全长约 56.0km，其中同塔双回路架设长度约 47.8km，在矿区内约  $2 \times 7\text{km}$  按照两条单回路架设，钻越 500kV 线路段约  $2 \times 1.2\text{km}$  按照两条单回路架设。建设期为一年，预计 2021 年投产，根据工程投资概算，工程总投资为 80808 万元。

## 二、征求公众意见的主要事项、具体形式及期限

征求公众意见的主要事项：

- 1、对项目建设的态度；
- 2、项目建设可能产生哪些社会稳定风险；
- 3、对项目建设的其他意见和建议；公众对该项目社会稳定风险方面的意见和建议，自本公示发布之日起七日内，通过以下方式向项目建设单位或评价单位反馈。

## 三、公众参与联系方式

建设单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局

联系人：杨玉刚

联系电话：15661085314

评价单位：浙江经纬工程项目管理有限公司内蒙古分公司

联系人：李跃东

联系电话：13724840214

单位地址：呼和浩特市金桥开发区金桥四路金运家园商业 A 座 4 层

公示时间：2021 年 5 月 19 日